

[첨부1] 측정결과

[01월 11일]

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	원스랩 / 1	9.73	01월 11일 08시 29분	0.003	기준치 이하
#2	부지경계선2	원스랩 / 1	9.72	01월 11일 08시 30분	0.001	기준치 이하
#3	부지경계선3	원스랩 / 1	9.76	01월 11일 08시 34분	0.001	기준치 이하
#4	부지경계선4	원스랩 / 1	9.73	01월 11일 08시 39분	0.001	기준치 이하
#5	위생설비 입구	원스랩 / 1	9.79	01월 11일 08시 41분	0.002	기준치 이하
#6	음압기1	원스랩 / 1	9.69	01월 11일 08시 46분	0.002	기준치 이하
#7	음압기2	원스랩 / 1	9.74	01월 11일 08시 47분	0.003	기준치 이하
#8	음압기3	원스랩 / 1	9.75	01월 11일 08시 48분	0.002	기준치 이하
#9	음압기4	원스랩 / 1	9.71	01월 11일 08시 48분	0.003	기준치 이하
#10	작업장 주변(실내)	원스랩 / 1	9.73	01월 11일 09시 51분	0.001	기준치 이하
#11	폐기물 반출구	원스랩 / 1	9.75	01월 11일 11시 16분	0.002	기준치 이하
#12	폐기물 보관지점1	원스랩 / 1	9.80	01월 11일 15시 07분	0.002	기준치 이하
#13	폐기물 보관지점2	원스랩 / 1	9.77	01월 11일 15시 07분	0.001	기준치 이하

- 이하 여백 -